

VGCU-2662 (H) + VKCS-5062 (H) 型-R (単棟)


建築面積 46.82m<sup>2</sup> (14.16坪) (間口柱芯寸法) × (奥行柱芯寸法)

構造耐力上主要な部分の部材


部材名	形状	板厚	使用材料	有効細長比
前柱	□-85 × 115	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	70.0
後柱	□-115 × 115	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	55.0
中柱(左右)	□-85 × 84	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	76.6
補強柱	□-85 × 44	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	134.7
桁前	∟-336.5 × 79	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	
桁中	∟-181.5 × 69.5	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	
桁中補強	∟-180 × 48	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	
桁後	∟-155 × 85	1.2mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム亜鉛めっき鋼板 CGLCC	
桁後補強	∟-138.5 × 85	2.3mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	
壁パネル	∟-25 × 701(350.5)	0.5mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム亜鉛めっき鋼板 CGLCC	
ブレース	—	7.0φ	JIS G3101 一般構造用圧延鋼材 SS400	
ターンバックル	—	7.0φ用	JIS A5541 建築用ターンバックル鋼 STKM	
アンカープレート	—	6.0mm 9.0mm	JIS G3101 一般構造用圧延鋼材 SS400	
桁前(PU)	∟-228 × 49.5	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	
桁(PU)	∟-194 × 49.5	2.3mm	塗装溶融亜鉛めっき鋼板	
桁補強(PU)	∟-194 × 36.5	2.3mm	塗装溶融亜鉛めっき鋼板	
梁(P)	∟-287.5 × 139	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	
前柱(P)・後柱(P)	□-85 × 118	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	165.9
中柱(P)	□-85 × 145	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	151.5

構造耐力上主要な部分以外の部材

部材名	形状	板厚	使用材料
上枠	∟-430 × 55	1.0mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム亜鉛めっき鋼板 CGLCC
下枠	∟-81 × 64	1.0mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム亜鉛めっき鋼板 CGLCC
中柱カバー	∟-26 × 145	1.0mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム亜鉛めっき鋼板 CGLCC
間柱	∟-31 × 24	1.2mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム亜鉛めっき鋼板 CGLCC
屋根	∟-88 × 600	0.6mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム亜鉛めっき鋼板 CGLCC
シャッタースラット	∟-14.5 × 71	0.5mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム亜鉛めっき鋼板 CGLCC
鼻隠し前	C-130 × 113	0.6mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム亜鉛めっき鋼板 CGLCC
ケラバ	∟-130 × 135.5	0.5mm	塗装溶融55%アルミニウム亜鉛めっき鋼板 (ツートンカラー)




シャッター部分詳細図 (S=1/20)




布基礎伏図 (S=1/80)


・布基礎断面図 縮尺=1/20  
 (地耐力 50kN/m<sup>2</sup>以上, コンクリート設計基準強度 18N/mm<sup>2</sup>以上)  
 (基準風速 34m/s, 地表面粗度区分Ⅱ)  
 <上記条件での参考図です。>  
 注1) 地耐力が 50kN/m<sup>2</sup> 未満 (30kN/m<sup>2</sup> 以上) の場合は、地耐力に応じた基礎を設計して下さい。  
 注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。  
 注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。



側面断面図 (S=1/80)



正面断面図 (S=1/80)



B ~ B'断面

名称	ヨドガレージ ラヴィージュⅢ	株式会社 遠川製鋼所
機種名	VGCU-2662 (H) + VKCS-5062 (H) 型-R (単棟)	