






正面立面图 (S = 1/50)




側面立面図 (S = 1/50)




矩 計 図 (S = 1/50)

部 材 名	厚さ(mm)	材 質
屋 根 板	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 GLCC
桁 前 , 後	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
補強桁	2.3	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
土 台	1.0	ステンレス(SUS304)
鼻隠し前	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 GLCC
けらば	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 GLCC
柱	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
袖 柱	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 GLCC
間 柱	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 GLCC
扉 パネル	0.8	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC + 後塗装
壁 パネル	0.7	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 GLCC
パンチングパネル	0.8	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC + 後塗装
アンカプレート	6.0	JIS G3101 一般構造用圧延鋼材 SS400




平面图 (S = 1/50)


◀マークの壁パネルは上部にパンチングパネルを使用



床 伏 図 (S = 1/50)




下レール排水施行例



土間基礎伏図 (S = 1/50)

。土間基礎断面図 (S = 1/10)
 (地耐力 50 kN/m² 以上, コンクリート設計基準強度 18 N/mm² 以上)
 (基準風速 34 m/s, 地表面粗度区分 III)
 <上記条件での参考図です。>




$A \sim A'$ 断面

B ~ B' 断面

注1) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。

注2) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。



土間基礎排水施工例

(注) 排水方法は、現場の実状にあわせて設計してください。

建築面積 7.59 m² (2.41坪)

名 称	ダストピット F タイプ	株式会社 達川製鋼所
機種名	DPFS-4119 型	