







正面立面图 (S = 1/50)



側面立面図 (S = 1/50)


矩 計 図 ($S = 1/50$)

部 材 名	厚さ(77mm)	材 質
屋 根 板	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
桁 前 , 後	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
補強桁	2.3	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
土 台	1.0	ステンレス(SUS304)
鼻隠し前	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
けらば	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
柱	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
袖 柱	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
間 柱	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
扉 パ ネ ル	0.8	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC + 後塗装
壁 パ ネ ル	0.7	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
パンチングパネル	0.8	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC + 後塗装
アンカープレート	6.0	JIS G3101 一般構造用圧延鋼材 SS400




平面图 (S = 1/50)


◀マークの壁パネルは上部にパンチングパネルを使用



床 伏 図 (S = 1/50)




下レール排水施行例



土間基礎伏図 (S = 1/50)

・土間基礎断面図 ($S = 1/10$)
 (地耐力 50 kN/m^2 以上, コンクリート設計基準強度 18 N/mm^2 以上)
 (基準風速 34 m/s , 地表面粗度区分 Ⅲ)
 < 上記条件での参考図です。 >



A ~ A' 断面

B ~ B' 断面

土間基礎排水施工例

(注) 排水方法は、現場の実状にあわせて設計してください。

建築面積 10.03 m² (3.04 坪)

名 称	ダストピット F タイプ	
機種名	DPFS-4125 型	