






正面立面図 (S = 1/50)




側面立面図 (S = 1/50)




一般型矩計図 (S = 1/50)




積雪型矩計図 (S = 1/50)




平面図 (S = 1/50)




床伏図 (S = 1/50)




ブロック基礎伏図 (S = 1/50)
(内アンカー用)
※内アンカーセット(オプション)
別途必要




ブロック基礎伏図 (S = 1/50)
(外アンカー用)




布基礎伏図 (S = 1/50)
※内アンカーセット(オプション)
別途必要



D ~ D'断面



注1) 地耐力が50 kN/m²未満(30 kN/m²以上)の場合、底盤幅を300mmとし、かつ補助筋を入れて下さい。
注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。
注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。



B ~ B'断面
(内アンカー用)
C ~ C'断面
(外アンカー用)
ブロック基礎断面図例 (S = 1/20)

部 材 名	厚さ(㎜)	材 質
屋 根 板	0.4	JIS G3322 塗装溶融55%アルミウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC
床 補 強	1.2	JIS G3321 溶融55%アルミウム-亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC
<一般型> もや C-A4.0	2.3	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
<積雪型> もや D-A4.0S	2.3	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
<積雪型> もや G-A4.0SW	2.3	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
下 枠 前 (側・後)	1.2(1.0)	JIS G3322 塗装溶融55%アルミウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC
上 枠 前(後)	1.0(0.8)	JIS G3322 塗装溶融55%アルミウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC
上 枠 左,右	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC (サトウカラー)
上枠補強(積雪型のみ)	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
上レール	1.2	アルミニウム合金押出形材
下レール	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC
鼻 隠 し 前	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC (サトウカラー)
鼻 隠 し 後	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC
柱	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC
扉	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC
壁 パ ネ ル	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC
袖 壁	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC
間 柱	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC
床 板	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC
アンカープレート(L)	2.3	JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC(後塗装仕上げ)

部 材 名	サイズ (巾×高さ)
扉 右 L-A	716 x 1938
扉 左 L-A	716 x 1938
壁パネル L-A	670 x 1870
壁パネル L-F	319.5 x 1870
袖 壁 L-A	670 x 1909

名 称	ヨド物置 エルモ	株式会社 淀川製鋼所
機種名	LMD(S)-2918型	