






正面立面図 (S=1/50)

側面立面図 (S=1/50)




一般型矩計図 (S=1/50)




積雪型矩計図 (S=1/50)

部 材 名	厚さ(㎜)	材 質
屋 根 板	0.4	JIS G3322 塗装溶融55%アルミウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC
床 補 強	1.2	JIS G3321 溶融55%アルミウム-亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC
<一般型> もや C-A4.0	2.3	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
<積雪型> もや D-A4.0S	2.3	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
<積雪型> もや G-A4.0SW	2.3	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
下 枠 前 (側・後)	1.2 (1.0)	JIS G3322 塗装溶融55%アルミウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC
上 枠 前 (後)	1.0 (0.8)	JIS G3322 塗装溶融55%アルミウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC
上 枠 左,右	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC (サットカラー)
上 枠 補 強 (積雪型のみ)	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
上レール	1.2	アルミニウム合金押出形材
下レール	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC
鼻 隠 し 前	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC (サットカラー)
鼻 隠 し 後	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC
柱	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC
扉	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC
壁 パ ネ ル	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC
袖 壁	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC
間 柱	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC
床 板	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC
アンカープレート (L)	2.3	JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC (後塗装仕上げ)


部 材 名	サイズ (巾×高さ)
扉 右 H-A	716 × 2178
扉 左 H-A	716 × 2178
壁パネル H-A	670 × 2110
袖 壁 H-A	670 × 2149




平面図 (S=1/50)



床 伏 図 (S=1/50)




D ~ D'断面




<参考>
(地耐力 50 kN/m² 以上,
コンクリート設計基準強度 18 N/mm² 以上)
基準風速 34 m/s, 地表面粗度区分 Ⅲ

A ~ A'断面
布基礎断面図例 (S=1/20)


注1) 地耐力が 50 kN/m² 未満 (30 kN/m² 以上) の場合、底盤幅を 300mm とし、かつ補助筋を入れて下さい。
注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。
注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。




B ~ B'断面 (内アンカー用)
C ~ C'断面 (外アンカー用)
ブロック基礎断面図例 (S=1/20)



ブロック基礎伏図 (S=1/50)
(内アンカー用)
※内アンカーセット (オプション)
別途必要



ブロック基礎伏図 (S=1/50)
(外アンカー用)



布基礎伏図 (S=1/50)
※内アンカーセット (オプション)
別途必要

名 称	ヨド物置 エルモ	株式会社 淀川製鋼所
機種名	LMD(S) -2922H 型	