






正面立面図 (S = 1/50)


側面立面図 (S = 1/50)




一般型矩計図 (S = 1/50)




積雪型矩計図 (S = 1/50)



平面図 (S = 1/50)




床伏図 (S = 1/50)




ブロック基礎伏図 (S = 1/50)
(内アンカー用)

※内アンカーセット(オプション)
別途必要





ブロック基礎伏図 (S = 1/50)
(外アンカー用)




布基礎伏図 (S = 1/50)

※内アンカーセット(オプション)
別途必要



注1) 地耐力が50 kN/m²未満(30 kN/m²以上)の場合、底盤幅を300mmとし、かつ補助筋を入れて下さい。
注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。
注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。



名称	ヨド物置 エルモ	株式会社 淀川製鋼所
機種名	LMD(S) - 2925型	

部 材 名	厚さ(㎜)	材 質
屋根板	0.4	JIS G3322 塗装溶融55%アルミウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC
床補強	1.2	JIS G3321 溶融55%アルミウム-亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC
<一般型>もや C-A4.0	2.3	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
<積雪型>もや D-A4.0S	2.3	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
<積雪型>もや G-A4.0SW	2.3	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
下枠前(側・後)	1.2(1.0)	JIS G3322 塗装溶融55%アルミウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC
上枠前(後)	1.0(0.8)	JIS G3322 塗装溶融55%アルミウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC
上枠左,右	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC (サントカラー)
上枠補強(積雪型のみ)	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
上レール	1.2	アルミニウム合金押出型材
下レール	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC
鼻隠し前	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC (サントカラー)
鼻隠し後	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC
柱	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC
扉	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC
壁パネル	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC
袖壁	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC
間柱	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC
床板	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC
アンカープレート(L)	2.3	JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC(後塗装仕上げ)

部 材 名	サイズ (巾×高さ)
扉右 L-A	716 x 1938
扉左 L-A	716 x 1938
壁パネル L-A	670 x 1870
壁パネル L-F	319.5 x 1870
袖壁 L-A	670 x 1909

<参考>
(地耐力50 kN/m²以上,
コンクリート設計基準強度18 N/mm²以上)
基準風速 34 m/s, 地表面粗度区分Ⅱ

A ~ A' 断面
布基礎断面図例 (S = 1/20)

B ~ B' 断面
(内アンカー用)

C ~ C' 断面
(外アンカー用)

ブロック基礎断面図例 (S = 1/20)