




( 地耐力  $50 \text{ kN/m}^2$  以上, コンクリート設計基準強度  $18 \text{ N/mm}^2$  以上 )  
( 基準風速  $34 \text{ m/s}$ , 地表面粗度区分 III )

アンカーボルトの止結は、  
ダブルナット等の戻り止め  
を施す事。

注1) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。  
注2) 間仕切りが付く場合は、間仕切り部分に布基礎が必要です。  
注3) 水切りを取り付けた際、水漏れの可能性がありますので  
基礎の立ち上がり部分と天面部の角に面取りをしないでください。  
注4) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。



|     |      |      |     |                      |      |        |             |        |           |
|-----|------|------|-----|----------------------|------|--------|-------------|--------|-----------|
| 備 考 | 設計監理 | 御注文先 | 受領印 | 名 称                  | 担当   | 製<br>図 | 日 付         | 図面 No. | 株式会社 ヨドコウ |
|     |      |      |     | ヨド大型倉庫 LPS-6374-15 型 |      |        | H20. 12. 15 |        |           |
|     |      |      |     | 図面名                  | 縮尺   |        | 検 図         |        |           |
|     |      |      |     | 基礎伏図・基礎詳細図           | 1/50 | 1/20   |             |        |           |