

側面断面図 (S= 1/80)

※側面の出入口により、ブレースの配置が
変更となる場合があります。



正面断面図 (S= 1/80)



基 礎 伏 図(S= 1/80)



埋金具詳細図 (S = 1/20)

アンカーボルトの止結は、ダブルナット等の戻り止めを施す事。



A ~ A' 断 面



B ~ B' 断 面



C ~ C' 断 面

ベタ基礎断面図 (S = 1/20)
<下記条件での参考図>
(地耐力 50 kN/m² 以上,コンクリート設計基準強度 18 N/mm² 以上
基準風速 34 m/s , 地表面粗度区分 Ⅱ)

注1) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情に
あわせて設計して下さい。
注2) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。
注3) 間仕切りが付く場合は、間仕切り部分に地中梁が必要です。

SOB-11457FHD 型

建築面積	61.6m²	(間口柱芯寸法) × (奥行柱芯寸法)

構造耐力上主要な部分の部材

部材表	形状	板厚	使用材料	有効細長比
柱	□ — 85 x 85	2.3mm	塗装溶融亜鉛めっき鋼板	120
梁	□ — 100 x 50	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	—
梁 (55A-55B)	] — 400 x 42.5 x 30	2.3mm	塗装溶融亜鉛めっき鋼板	—
桁 (前)	⊏ — 280 x 92 x 25	2.3mm	塗装溶融亜鉛めっき鋼板	—
桁 (中)	⊏ — 280 x 92 x 25	2.3mm	塗装溶融亜鉛めっき鋼板	—
桁 (後)	⊏ — 230 x 150 x 35	1.2mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC	—
ブレース	—	7.0φ	JIS G3101 一般構造用圧延鋼材 SS400	—
ブレース	—	10.7φ	JIS G3101 一般構造用圧延鋼材 SS400	—
ターンバックル	—	7.0φ用	JIS A5541 建築用ターンバックル胴 STKM	—
ターンバックル	—	10.7φ用	JIS A5541 建築用ターンバックル胴 STKN400	—
アンカープレート	—	9.0mm	JIS G3101 一般構造用圧延鋼材 SS400	—

構造耐力上主要な部分以外の部材

部材表	形状	板厚	使用材料
胴縁	⊏ — 54 x 33 x 10	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
屋根	ヨドルーフ88 4mm発泡ポリエチレン貼り	0.5mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
壁	ヨド角波サイディング800N型	0.4mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
鼻隠し・ケラバ	—	0.6mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
桁補強 (前)	—	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
桁補強 (後)	—	1.0mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
シャッター	—	0.5mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
前板 (H)	—	1.0mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
トイ	塩ビ製 角樋	—	—

名称	ヨ ド 倉 庫 (ベタ基礎)
機種名	SOB-11457FHD 型 (2/2)

株式会社 淀川製鋼所

<SOB-114FH-D_2_J_GL_1.DXF>